
PRÜFBERICHT

Aktenzeichen: DOK 624.62- Kaysser Topfixx
Prüfzeichen: DGUV Test
Gültigkeit: 5 Jahre

ALLGEMEINES

Antragsteller*: H.P. Kaysser GmbH + Co. KG
Hans- Paul- Kaysser- Straße 4
D – 71397 Leutenbach
Hersteller*: wie vor

GERÄTEART

Produktbezeichnung *: Lichtkuppel- Lichtband- Durchsturzsicherung
Typ (en) *: „TOPfixx“
“



PRÜFUNG

Prüfantrag vom: 10.05.2017
Angebot vom: 24.05.2017 (Angebot Nr. 20170112)
Tag der Prüfung: 27.04.2018
Prüfer: Herr R.Otto
Vertreter des Antragstellers: Frau Noa

PRÜFGRUNDLAGEN

GS-BAU-18 „Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der Durchsturzicherheit von Bauteilen bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten“ **Stand: 02.2015**

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Durchsturzicherung, Hagelschutz und Sonnenschutz für Lichtkuppeln und Lichtbänder.

PRÜFUNTERLAGEN

Versuchsbericht:	Nr. 08/2011DGUV Test
Konstruktionszeichnungen:	Nr. 287156 1 A vom 10.05.2010 Nr. 301833 1 A vom 22.12.2010 Nr. 303114 1 A vom 18.01.2011 Nr. 269617 1 C vom 30.07.2009 Nr. 283373 1 A vom 05.03.2010 Nr. 302097 1 A vom 03.01.2011 Nr. 302492 1 A vom 11.01.2011 Nr. 284894 1 C vom 29.03.2010 Nr. 285437 1 C vom 08.04.2010 Nr. 285437 1 D vom 08.04.2010 Nr. 302413 1 B vom 11.01.2011
Lichtbilder:	im Versuchsbericht
Standicherheitsberechnung:	entfällt, Nachweis durch Versuch
Aufbau- und Verwendungsanleitung:	Stand April 2011

WERKSTOFFE

Durchsturzicherung:	AlMg3 Blech G22 / EN AW 5754 / H22 vernietet mit Blindniete 4 x 10,2 Klemmlänge 4-6 m
Befestigung:	Befestigshaken Al 99,5 Blech HH / EN AW -1050 A / H24 Dicke 1,5 mm

KENNZEICHNUNG

Art der Ausführung: Aufkleber

Ort der Anbringung: Bauteil

ANGABEN AUF DEM SCHILD

Herstellerzeichen: H.P. Kaysser GmbH + Co. KG

Typ: TOPfixx

SONSTIGE KENNZEICHNUNG



Betreten verboten



keine schweren Lasten

BEMERKUNGEN

Der Hersteller ist berechtigt das DGUV Test- Zeichen mit dem Zusatz „Durchsturzsicher“ zu verwenden.



Durch das die Montage ausführende Unternehmen ist eine objektbezogene Montageanweisung zu erarbeiten auf deren Grundlage die Mitarbeiter zu unterweisen sind.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Die Durchsturzsicherung ist keine betretbare Fläche und darf nicht zweckentfremdet belastet werden.

Auf eine herstellungsbedingte Scharfkantigkeit wird hingewiesen die bei der Verarbeitung zu beachten ist und entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen sind.

ERGEBNIS DER PRÜFUNG

Die „Durchsturzicherheit“ auf der Grundlage des berufsgenossenschaftlichen Prüfgrundsatzes „GS-BAU-18 Stand 02.2015“ konnte für den Typ

„TOPfixx“

nachgewiesen werden.

Eine ausreichende Anzahl von Fallversuchen an ausgewählten Baumustern wurde bestanden.

10715 Berlin, 27.04.2018
Prüf- und Zertifizierungsstelle
im DGUV Test



.....
Dipl.-Ing. R. Otto
Prüfer

Anlage: Zeichnungen

Anlage:







